

**Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы  
СанПиН 2.4.2.2821-10**

**"Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных организациях"**

6.6. Учебные помещения проветриваются во время перемен, а рекреационные - во время уроков. До начала занятий и после их окончания необходимо осуществлять сквозное проветривание учебных помещений. Продолжительность сквозного проветривания определяется погодными условиями, направлением и скоростью движения ветра, эффективностью отопительной системы. Рекомендуемая длительность сквозного проветривания приведена в [таблице 2](#).

**Таблица 2**

**Рекомендуемая продолжительность сквозного проветривания  
учебных помещений в зависимости от температуры наружного  
воздуха**

Наружная температура, °С	Длительность проветривания помещения, мин.	
	в малые перемены	в большие перемены и между сменами
От +10 до +6	4 - 10	25 - 35
От +5 до 0	3 - 7	20 - 30
От 0 до -5	2 - 5	15 - 25
От -5 до -10	1 - 3	10 - 15
Ниже -10	1 - 1,5	5 - 10