

ПЛАН

**адаптации объекта социальной инфраструктуры к потребностям инвалидов и других маломобильных групп населения
Муниципальное общеобразовательное учреждение гимназия № 1 имени Героя Советского Союза Евгения Дикопольцева**

№ п/п	Выявленные нарушения и замечания	Мероприятия по временному приспособлению объекта (с указанием срока)	Перечень мероприятий по адаптации объекта	Срок исполнения	Альтернативный способ оказания услуги в случае невозможности адаптации объекта
1.	На наружной лестнице ширина проступей менее 0,35. Высота подступенка превышает 0,15м		Текущий ремонт	20.08.2029г.	
2.	Пороги у наружной двери превышают 0,014 м, дверь закрывается без задержки при открытии на 90 градусов		Текущий ремонт	20.08.2029г.	
3.	Отсутствие дренажных ячеек в тамбуре		Текущий ремонт	20.08.2029г.	
4.	На лестнице внутри здания предупреждающие указатели, контрастно окрашенная поверхность на участках пола перед дверными проемами, перед поворотом путей движения, бортики на боковых краях ступеней отсутствуют.		Текущий ремонт	20.08.2029г.	
5.	Все двери не оборудованы необходимыми ручками		Текущий ремонт	20.08.2029г.	
6.	Нет информации для МГН о схеме движения инвалидов по зданию; Маршрут не имеет ровной поверхности, не обозначен знаками Высота порогов превышает 0,014 м		Текущий ремонт	20.08.2029г.	
7.	Нет специально оборудованного места для МГН в туалетных комнатах		Текущий ремонт	20.08.2029г.	
8.	Визуальные средства информации об объекте отсутствует		Текущий ремонт	20.08.2029г.	
9.	Акустические средства информации об объекте отсутствует		Текущий ремонт	20.08.2029г.	
10.	Отсутствие пандуса		Текущий ремонт	20.08.2029г.	
11.	Отсутствие тактильной плитки		Текущий ремонт	20.08.2029г.	

Директор МОУ гимназия № 1



С.Н.Федорищев