



**Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,  
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий  
УНД ГУ МЧС России по Хабаровскому краю**

(наименование территориального органа МЧС России)

**Отдел надзорной деятельности по городу Комсомольск-на-Амуре**

(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

**город Комсомольск-на-Амуре, улица Севастопольская, 27**

(наименование органа государственного пожарного надзора)

телефон (4217) 54-13-00, (4217) 55-09-08, e-mail: [ogpnkms@mail.ru](mailto:ogpnkms@mail.ru)

(указывается адрес места нахождения органа ГПН, номер телефона, электронный адрес)

**Предписание № 104 / 1 / 1-10  
по устранению нарушений обязательных требований пожарной безопасности**

**Муниципальное общеобразовательное учреждение Гимназия №1.**

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения главного государственного инспектора г. Комсомольска-на-Амуре по пожарному надзору, Отдела надзорной деятельности по г. Комсомольску-на-Амуре

(наименование органа ОНД)

№ 104 от "22" апреля 2014 года, ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ

"О пожарной безопасности" в период с 09 ч. 30 мин. 14 мая 2014г. по 12 ч. 30 мин. 14 мая 2014г.

Государственным инспектором г. Комсомольска-на-Амуре по пожарному надзору старшим лейтенантом внутренней службы Григорьянц Сергеем Святославовичем, в отношении

(должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору, проводившего(их) проверку, наименование объекта надзора и его адрес)

Муниципального общеобразовательного учреждения Гимназия №1, расположенного по адресу: г.Комсомольск-на-Амуре, пр. Ленина, д.11

совместно с директором Федорищев Сергей Николаевич

(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ "О пожарной безопасности". С целью обеспечения пожарной безопасности на Вашем объекте в соответствии с ст.5, ст.6 Федерального закона №123 от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности». Вам необходимо выполнить условия соответствия объекта защиты требованиям пожарной безопасности. В случае выбора условий обеспечения пожарной безопасности способом выполнения обязательных требований пожарной безопасности предусмотренным ч.3 ст.4 Федерального закона №123 от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» Вам требуется устранить следующие нарушения:

№ Предписания	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1.	Отсутствует программа вводного противопожарного инструктажа, разработанной с учетом требований стандартов, правил, норм и инструкций по пожарной безопасности.	<i>п.14 НПБ «Обучение мерам пожарной безопасности работников организаций».</i>	<b>20 июля 2015 год</b>	



2.	Руководителем не определен порядок и сроки проведения противопожарного инструктажа с работниками организации.	п. 3 "Правила противопожарного режима в РФ" от 25.04.2012г. №390.	20 июля 2015 год	
3.	Отсутствует программа первичного противопожарного инструктажа, разработанной с учетом требований стандартов, правил, норм и инструкций по пожарной безопасности.	(п.18 НПБ «Обучение мерам пожарной безопасности работников организаций»)	20 июля 2015 год	
4.	Отсутствует утвержденный руководителем график проведения повторных противопожарных инструктажей.	п. 23 НПБ «Обучение мерам пожарной безопасности работников организаций».	20 июля 2015 год	
5.	Руководителем организации не определен порядок и сроки проведения работ по очистке вентиляционных камер и воздухопроводов от горючих отходов с составлением соответствующего акта.	ч.2 ч.3 ст.4, ст.5, ст.6, №123-ФЗ от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п.50 «Правила противопожарного режима в РФ от 25.04.2012г. №390».	20 июля 2015 год	
6.	Пожарные шкафы №1, №2, №3, №4, №5, №8, №9, №10, №11, №12 изготовлены из горючих материалов.	ч.2 ч.3 ст.4, ст.5, ч.1, ст.6, ч.4 ст.107, №123-ФЗ от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».	20 июля 2015 год	
7.	Допущена фиксация samozакрывающихся дверей лестничных клеток на 1-м, 3-м, 4-м этаже здания МОУ Гимназия №1.	ч.2 ч.3 ст.4, ст.5, ч.1, ст.6, ст.53, №123-ФЗ от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; абзац «г», п.36 Правила противопожарного режима в РФ от 25.04.2012г. №390.	20 июля 2015 год	
8.	Устроены пороги на путях эвакуации, эвакуационных выходов №1 и №2 ведущих непосредственно наружу из здания (перепады высот вследствие не правильной укладки асфальта).	ч.2 ч.3 ст.4, ст.5, ч.1, ст.6, ст.53, №123-ФЗ от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; абзац «а», п.36 Правила противопожарного режима в РФ от 25.04.2012г. №390.	20 июля 2015 год	
9.	Допущено в помещении актового зала с одним эвакуационным выходом одновременное пребывание более 50 человек.	ч.2 ч.3 ст.4, ст.5, ч.1, ст.6, ст.53, №123-ФЗ от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п.25 "Правила противопожарного режима в РФ" от	20 июля 2015 год	



		25.04.2012г. №390.	
10.	Двери на путях эвакуации, второго эвакуационного выхода из помещения столовой ведущего непосредственно наружу из здания, открываются не по направлению выхода из здания.	ч.2 ч.3 ст.4, ст.5, ч.1, ст.6, ст.53, №123-ФЗ от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п.34 "Правила противопожарного режима в РФ" от 25.04.2012г. №390.	20 июля 2015 год

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в трехмесячный срок вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В целях подтверждения соответствия требованиям пожарной безопасности собственник в праве самостоятельно выбрать форму подтверждения данного соответствия на основе принципов изложенных ч.3 ст.6, п.2 ч.1 ст.144 №123-ФЗ от 22.07.2008 г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ "О пожарной безопасности" ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут: собственники имущества; руководители федеральных органов исполнительной власти; руководители органов местного самоуправления; лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций; лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности; должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Государственный инспектор г. Комсомольска-на-Амуре по  
пожарному надзору Григорьянц Сергей Святославович  
(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора  
по пожарному надзору)



" 14 " мая 20 14 г.

\* М.Л.П. \*

Предписание для исполнения получил:

  
(подпись)



(должность, фамилия, инициалы)

" 14 " мая 2014г.

